

№ 25/_____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Ырғыз а.о.
Актіні толтыру орны

30.05.2022 ж.
Уақыты 19:35

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ырғыз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
11.05.2022 ж. № 25

3. Тексеру жүргізіген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын құаландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ЖАНАЛИН АЗАМАТ ОРЫМБАСАРОВИЧ - Бастық
СӘУІРБАЕВА ЖАЗИРА ЗЕЙНОЛЛАҚЫЗЫ - Аға инженер
ТОЛЫҚБАЕВ ҚЫДЫР АХМЕТ ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ - инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
"Ақтөбе облысының білім басқармасы Ырғыз ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Т.Жүргенов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Т.Жүргенов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі, АКТЮБИНСКАЯ, ИРГИЗСКИЙ, НУРА, ТЕМИРБЕК ЖУРГЕНОВА (УЛИЦА), 35.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 20.05.2022 - 30.05.2022

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды
2022 жылғы 30 мамырда Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылы, Т.Жүргенов көшесі №35 мекен жайда орналасқан «Т. Жүргенов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі» КММ ғимаратын өрт қауіпсіздігі нормалары мен талаптарының сақталуына орай тәуекел дәрежесін бағалау негізінде ерекше тәртіп бойынша тексеру кезінде ереже бұзушылықтар анықталды..

Т.Жүргенов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Мектепте өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалануға, бастапқы өрт-сөндіру құралдарын сатып алуға, жөндеуге, сақтауға және іс-қимылдарға әзірлігіне, техникалық қызмет көрсету (қолмен өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау) мен жоспарды-сақтандыру жөндеуді уақтылы және сипалы өткізуге жауапты адам бекітілмеген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

Ақтөбе

	жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 9 тармағы;;	
2	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына қызмет көрсету және жоспарлы сақтандыру жөндеу жұмыстарын, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журнал толтырылмаған. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығының 11 тармағы;;	П. 5 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп қызметкерлері толықтай өрт техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өтпеген және өртке қарсы нұсқамадан өткені туралы журналға толтырылмаған. "Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығының 29 тармағы;	П. 12 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Объектідегі өрт дабылдмасы жұмысқа жарамсыз күйде. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 6 тармағы;;	П. 28 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектеп шатырындағы ағаш конструкциялардың оттан қорғайтын өңдеуі жүргізілмеген, оттан қорғау өңдеуінің (сіңіруінің) жай-күйін тексеру сынауларының нәтижесі туралы хаттамасы жоқ «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығының 21 тармағы;;	П. 36 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Мектептің 1 қабат дәлізде балабақша жағынан сыртқа шығатын эвакуациялық есік іштен еркін ашылмайды. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 34 тармағы;;	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Мектептің 1 - 2 қабатында және балабақша жағында «Шығу» деген көлемдік жарық индикациясы жанбай	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	тур. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 35 тармағы;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Мектептің қару жарақ кабинеті, асхана қоймасы, қыз балалар киінетін бөлмесі және балабақша жағының дәлізінде, қоймасында электр шамының конструкциясында көзді тек қалпағы (флакон) алынып тасталған. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 86-2 тармағы;	П. 76 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Мектептің оқу ісі жөніндегі орынбасарының және Асхна бөлмелерінде розетка жапатын материалға (ағашқа) орналасқан. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 79 тармағы;	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Мектептің ғимаратында және балабақша жағында электр қораптарында электр сымдарын жалғау жұмыстары сығымдау, дәнекерлеу балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілген. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 80 тармағы;	П. 84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Мектептің желдеткіш жүйелеріне сынау жүргізілген. «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентті бекіту туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы №41 бұйрығының 278 тармағы;	П. 117 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
12	Мектептегі арналған өрт сөндіру қрандары жарамсыз күйде. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 1571 тармағы;	П. 118 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
13	Мектептегі өрт сөндіру қрандарының су беруін арқылы су беруін қарап-тексеру және тексеру нәтижелері актімен сынау хаттамасы жоқ. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше	П. 119 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 1575 тармағы;;	
14	Мектептегі өрт сөндіру қрандары жеңқұбырлармен және оқпандармен жиынтықталмаған. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бектіу туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 1576 тармағы;;	П. 122 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
15	Объектіде өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларының мынадай құжаттамалары жоқ: 1) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына жобалау-сметалық құжаттамасының; 2) орындау құжаттамасының (жұмыс сызбалары жиынтығының), жасырын жұмыстардың (олар болған жағдайда), сынақтар мен өлшеулер актілерінің; 3) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттардың; 4) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждalған аспаптары мен жабдығы ведомосының; 5) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актісінің; «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бектіу туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығының 70 тармағы;;	П. 130 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « — » парақта



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мәң- жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.