

Ырғыз а.о.
Актіні толтыру орны

26.05.2023 ж.
Уақыты 19:23

1. Мемлекеттік органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ырғыз ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Профилактикалық бақылауды жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі 11.05.2023 ж. № 18

3. Профилактикалық бақылау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

МЫРЗАЛИН АҚЫЛЖАН МАРАТҰЛЫ - Главный специалист
СӘУІРБАЕВА ЖАЗИРА ЗЕЙНОЛЛАҚЫЗЫ - Аға инженер
ТОЛЫҚБАЕВ ҚЫДЫР АХМЕТ ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ - инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

980140003109, "Ақтөбе облысының білім басқармасы Ырғыз ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Т.Жүргенов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Т.Жүргенов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі, АКТЮБИНСКАЯ, ИРГИЗСКИЙ, НУРА, ТЕМИРБЕК ЖУРГЕНОВА (УЛИЦА), 35.

5. Профилактикалық бақылаудың жүргізудің кезеңі 23.05.2023 - 26.05.2023

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Т.Жүргенов атындағы жалпы білім беретін орта мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Қызметкерлер өрт техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өтсін және өртке қарсы нұсқамадан өткені туралы журналға толтыру. «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және

			өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығының 29 тармағы; жоюдың мерзімі: 25.07.2023
2	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Объектідегі өрт дабылдамасын жұмысқа жарамды күйде ұстау. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 6 тармағы; жоюдың мерзімі: 25.07.2023
3	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің күзетші бөлмесіндегі розетканы бекіту. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 86 тармағының 2 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 25.07.2023
4	П. 76 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің дәлізінде қыз балалардың киім ауыстыратын бөлмесінде электр шамының конструкциясында көзделген қалпағы (плафон) болуы тиіс. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 86 тармағының 2 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 25.07.2023
5	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектептің дәлізінде және күзетші бөлмесінде электр сымын жалғау жұмыстары сығымдау, дәнекерлеу балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар

			көмегімен жүргізілсін. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 80 тармағы; жоюдың мерзімі: 25.07.2023
6	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Объектіде өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларының мынадай құжаттамалары болу қажет: - өрт автоматикасы жүйелерімен қондырғыларына жобалау құжаттамасы ««Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55бұйрығының 70 тармағы; жоюдың мерзімі: 25.07.2023

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, профилактикалық бақылаудың барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Тамкестам Мубалишев Замира ЖМ

8. Ұйғарымды енгізді (Профилактикалық бақылаудың жүргізген уәкілетті органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)

Марғалин А.М. Мов

9. Ұйғарымды алдым (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның қолы)

ЖМ Мубалишев З.Ч.

«26» 05 2023 ж.

